



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО
 www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085.Н.01490
(номер сертификата соответствия)

027982
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Мефферт Продакшн».
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 142434, Россия, Московская область, Ногинский район, территория «Ногинск-Технопарк», дом 14.
 ОГРН: 1065012026243. Телефон +74953636952, факс +74953636952, адрес электронной почты girus@m-p-l.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Мефферт Продакшн».
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 142434, Россия, Московская область, Ногинский район, территория «Ногинск-Технопарк», дом 14. ОГРН: 1065012026243. Телефон +74953636952, факс +74953636952.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru, ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., выдан Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Краски водно-дисперсионные, серий: «ВД-АК-2201», «ВД-АК-2202», «ВД-АК-2203», «ВД-АК-2204», «ВД-АК-2204», Superweiss, D4», «ВД-АК-2210», «ВД-АК-1290», т.м. и типов согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 004116);
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) плотностью от 1,44 до 1,5 г/см³, выпускаемые по ТУ 2316-003-13357755-04 «КРАСКИ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности», согласно приложению № 2 на 1 листе (бланк № 004117).
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) код ОК 034-2014 (ОКНД2) 20.30.11.120

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0007/01-2018 от 17.01.2018 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа производства № 183ДС/11-2017 от 07.12.2017 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 2316-003-13357755-04 «КРАСКИ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ».
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2018 по 17.01.2023



Руководитель
 заместитель руководителя
 органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабина

Н.Э. Иванова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085.Н.01490**
(номер сертификата соответствия)

004116
(учетный номер бланка)

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
20.30.11.120	Краски водно-дисперсионные серий: «ВД-АК-2201», «ВД-АК-2202», «ВД-АК-2204», «ВД-АК-2204, Superweiss, D4», «ВД-АК-2210», «ВД-АК-1290», марок и типов:	ТУ 2316-003-13357755-04 «Краски воднодисперсионные».
	т.м. «Profilux»: серия «ВД-АК 2201», типы: «Profilux PL-04A», «Profilux PL-06A», «Profilux Professional Extra White сухая уборка»; серия «ВД-АК 2202», типы: «Profilux PL-05A», «Profilux PL-07A»; серия «ВД-АК 2204», типы: «Profilux PL-10L», «Profilux PL-13L», «Profilux Professional Interior влажная уборка», «Profilux Professional Interior моющаяся»; серия «ВД-АК 1290», типы: «Profilux PL-112A», «Profilux PL-115A», «Profilux Professional Facade&Socle»; «Profilux для ванной и кухни»;	
	т.м. «Dufa»: серия «ВД-АК 2202», тип: «Dufa Wandfarbe»; серия «ВД-АК 2203», типы: «Dufa Harmonieweiss», «Dufa Gipsokartonfarbe»; серия «ВД-АК 2204», типы: «Dufa Superweiss RD4», «Dufa Super Color Mix», «Dufa Megaweiss», «Dufa Kuche&Bad Farbe Mix», «Dufa EXPERT Superweiss Keramik», «Dufa RETAIL Ultraweiss Plus», «Dufa Retail Innenlatex», «Dufa Retail Eurolatex 3», «Dufa Retail Eurolatex 7»; серия «ВД-АК 2210», типы: «Dufa Mattlatex», «Dufa Latex Color Mix», «Dufa Expert Mattlatex Keramik», «Dufa Schimmelschutz», «Dufa Premium Arctic», «Dufa Premium Satin», «Dufa Premium Velour», «Dufa Premium Europlast 3», «Dufa Premium Europlast 7»; серия «ВД-АК 1290», типы: «Dufa Fassadenfarbe RD90», «Dufa Retail Fassadenweiss», «Dufa Premium Façade», «Dufa Premium Woodflex», «Dufa Premium Siloxane»;	
	марка «Wollton»: серия «ВД-АК 2202», тип: «Wollton для сухих помещений»; серия «ВД-АК 2204», тип: «Wollton моющаяся»;	
	марка «Luxens»: серия «ВД-АК 2202», тип: «Luxens Краска для стен и потолков сухая уборка»; серия «ВД-АК 2210», типов: «Luxens для стен и потолков влажная уборка», «Luxens для стен и потолков моющаяся», «Luxens для стен и потолков для кухни и ванной»; серия «ВД-АК 1290», тип: «Luxens краска для фасадов».	



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперты (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures)

Р.Т. Шигабдинова

Н.Э. Иванова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085.Н.01490**
(номер сертификата соответствия)

004117
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п. 7, метод II	Материалы строительные. Методы испытания на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п. 9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Н.Э. Иванова